

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BNNMT-MT

V/v thông báo kết quả kiểm tra vận hành
thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ
sở “Khu công nghiệp Nhơn Trạch VI”

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp
Nhơn Trạch 6A
(Địa chỉ: Xã Phước An, thành phố Đồng Nai)

Căn cứ Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở “Khu công nghiệp Nhơn Trạch VI” (sau đây viết tắt là Cơ sở) do Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A làm chủ đầu tư (sau đây viết tắt là Công ty) và kết quả kiểm tra của Đoàn công tác kiểm tra việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở theo Quyết định số 1195/QĐ-BNNMT ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông báo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở như sau:

1. Công ty đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và vận hành thử nghiệm Hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất thiết kế 45.000 m³/ngày (bao gồm 04 mô đun xử lý nước thải, trong đó: mô đun số 01 và mô đun số 02 có công suất thiết kế 10.000 m³/ngày/mô đun; mô đun số 03 và mô đun số 04 có công suất thiết kế 12.500 m³/ngày/mô đun) phù hợp với Giấy phép môi trường số 220/GPMT-BNNMT ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2. Đoàn công tác đã tổ chức lấy 01 mẫu nước thải tại bể nước thải sau xử lý của mô đun số 01, công suất 10.000 m³/ngày; 01 mẫu nước thải tại bể nước thải sau xử lý của mô đun số 02, công suất 10.000 m³/ngày; 01 mẫu nước thải tại bể nước thải sau xử lý của mô đun số 03, công suất 12.500 m³/ngày; 01 mẫu nước thải tại bể nước thải sau xử lý của mô đun số 04, công suất 12.500 m³/ngày và 01 mẫu nước thải tại mương quan trắc chung của hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cơ sở để phân tích, đánh giá. Kết quả đo đạc, phân tích mẫu nước thải lấy ngày 22 tháng 4 năm 2026 và ngày 26 tháng 5 năm 2026 cho thấy các thông số trong các mẫu nước thải đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A, K_q = 0,9 và K_f = 0,9) và QCVN 13-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm (cột A, K_q = 0,9 và K_f = 0,9).

3. Công ty có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong Giấy phép môi trường đã được cấp và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông báo để quý Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở NN&MT thành phố Đồng Nai;
- BQL các KCN, KKT thành phố Đồng Nai;
- Lưu: VT, MT, MTMN, P (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Công Thành