AR-26-VZ-012838-01 / EUVN004-00011343

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Đơn vị yêu cầu	: **CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KCN NHƠN TRẠCH 6A**
Nơi lấy mẫu	: **NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KCN NHƠN TRẠCH 6A**
Địa chỉ	: KCN Nhơn Trạch 6, phường Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai.
Ngày lấy mẫu	: 11/09/2026
Vị trí lấy mẫu / Ký hiệu mẫu	: Ống khói thoát lò hơi
Mã số mẫu	: 607-2026-00009620

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp=0,9; Kv=0,8	PHƯƠNG PHÁP THỬ
1	VZ040 VZ (a) **Bụi tổng**	mg/Nm³	**25**	144	U.S. EPA Method 5
2	VZ0BW VZ (a) **CO**	mg/Nm³	**32**	720	SOP-KT-HT-LH-4
3	VZ0BY VZ (a) **SO_2**	mg/Nm³	**34**	360	SOP-KT-HT-LH-4
4	VZ0BT VZ (a) **NOx (tính theo NO_2)**	mg/Nm³	**262**	612	SOP-KT-HT-LH-4
5	VZ0BS VZ (a) **O_2**	% vol	**14,86**	-	SOP-KT-HT-LH-4
6	VZ041 VZ (a) **Axit clohydric (HCl)**	mg/Nm³	**KPH (LOD=2)**	36	U.S. EPA Method 26A
7	VZ03Y VZ (a) **Lưu lượng nguồn thải**	m³/h	**35285**	-	U.S. EPA Method 2
8	VZ0SN VZ (a) **Lưu lượng nguồn thải**	Nm³/h	**33133**	-	U.S. EPA Method 2

LOD: giới hạn phát hiện
LOQ: giới hạn định lượng
KPH: Không phát hiện.
- : Không có giá trị.

Ký tên

Ngày 03 tháng 10 năm 2026

TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
TP. THỦ ĐỨC - T.P HỒ CHÍ MINH

Đỗ Lâm Như Ý
Trưởng nhóm Kiểm soát Chất lượng

Nguyễn Thị Bích Thủy
Phó Giám Đốc

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử. Thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến ETM trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.
Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Hết thời hạn lưu mẫu, ETM không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.
Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa ETM và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/environment-testing/.
Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.
Các phép thử không bắt đầu bởi ký tự "VZ" được thực hiện tại các phòng thí nghiệm khác của Eurofins.
(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 327.

EUROFINS ETM
Lot T2-6, D1 street, Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Web: www.eurofins.vn/vn/environment-testing
Phone: (028) 3733 2121
Email: Eurofins_ETM_ASM@eurofinsasia.com
Document number: BM.07.06
Version: 12
Effective date: 12/07/2026