SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI
518-520 Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3895673 – Fax: 0251 3894080

VILAS 058

Số 26.02447
26.2327DV

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Đơn vị gửi mẫu : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KCN NHƠN TRẠCH 6 - NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG KCN NHƠN TRẠCH 6 Xã Phước An, Tp.Đồng Nai
2. Vị trí lấy mẫu : Tại hố ga thoát nước thải sau xử lý
3. Tên mẫu : Nước thải
4. Ký hiệu mẫu : NT
5. Ngày lấy mẫu : 20/8/2026
6. Ngày nhận mẫu : 20/8/2026
7. Thời gian thử nghiệm : 20/8/2026 - 07/9/2026
8. Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày trả kết quả
9. Kết quả : Xem trang 2/3, 3/3

PHỤ TRÁCH PHÒNG PTTN

Dương Thị Thanh Phương

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI

Phạm Thị Phương Lan

1. Các kết quả thử nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu được đo đạc, thử nghiệm
2. Phiếu kết quả thử nghiệm này không được sao trích một phần nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai bằng văn bản
3. Hết thời gian lưu mẫu, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI
518-520 Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3895673 – Fax: 0251 3894080

Số 26.02447
26.2327DV

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

STT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ(1)	°C	SMEWW 2550 B:2023	33,6
2	pH(1)		TCVN 6492:2011	7,15
3	Độ màu(1)	Pt - Co	SMEWW 2120 C:2023	28
4	BOD_5 (20°C)(1)	mg/L	SMEWW 5210 B:2023	5
5	COD(1)	mg/L	SMEWW 5220 C:2023	18
6	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(1)	mg/L	TCVN 6625:2000	<4
7	Amoni (tính theo N)(1)	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1,35
8	Tổng nitơ(1)	mg/L	TCVN 6638:2000	9,48
9	Tổng phốt pho(1)	mg/L	TCVN 6202:2008	0,055
10	Florua (F^-)(1)	mg/L	SMEWW 4500-F^- B&D:2023	0,55
11	Clorua (Cl^-)(1)	mg/L	TCVN 6194:1996	132
12	Clo dư (Cl_2)(1)	mg/L	SMEWW 4500-Cl G:2023	0,06
13	Tổng xyanua(1)	mg/L	TCVN 6181:1996	<0,002
14	Sulfua (S^{2-})(1)	mg/L	SMEWW 4500-S^{2-} B&D:2023	<0,1
15	Tổng phenol(1)	mg/L	TCVN 6216:1996	<0,004
16	Tổng dầu mỡ khoáng(1)	mg/L	SMEWW 5520 B&F:2023	<3
17	Tổng chất hoạt động bề mặt(1)	mg/L	TCVN 6622-1:2009	0,11
18	Asen (As)(1)	mg/L	SMEWW 3114 B:2023	<0,001
19	Thủy ngân (Hg)(1)	mg/L	TCVN 7877:2008	<0,0005
20	Chì (Pb)(1)	mg/L	SMEWW 3120 B:2023	<0,01
21	Cadimi (Cd)(1)	mg/L	SMEWW 3120 B:2023	<0,001
22	Crôm VI (Cr^{6+})(1)	mg/L	SMEWW 3500-Cr.B:2023	<0,01
23	Đồng (Cu)(1)	mg/L	SMEWW 3120 B:2023	<0,01
24	Kẽm (Zn)(1)	mg/L	SMEWW 3120 B:2023	<0,05
25	Niken (Ni)(1)	mg/L	SMEWW 3120 B:2023	0,024

1. Các kết quả thử nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu được đo đạc, thử nghiệm
2. Phiếu kết quả thử nghiệm này không được sao trích một phần nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai bằng văn bản
3. Hết thời gian lưu mẫu, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI
518-520 Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3895673 – Fax: 0251 3894080

Số 26.02447
26.2327DV

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

STT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
26	Mangan (Mn)(1)	mg/L	SMEWW 3120 B:2023	0,062
27	Sắt (Fe)(1)	mg/L	TCVN 6177:1996	0,29
28	Crôm III (Cr^{3+})(1)	mg/L	SMEWW 3500-Cr.B:2023 & SMEWW 3120 B:2023	0,024
29	Coliform(1)	MPN/ 100 mL	SMEWW 9221 B:2023	$2,3x10^1$
30	Tổng hoạt độ phóng xạ α (*)	Bq/L	SMEWW 7110 B:2023	KPH (LOD = 0,03)
31	Tổng hoạt độ phóng xạ β (*)	Bq/L		0,57

Chú thích:
SMEWW : *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*
(1) : *Thông số được công nhận VILAS*
KPH : *Không phát hiện*
LOD : *Giới hạn phát hiện*
(*): Do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 thực hiện theo Phiếu kết quả thử nghiệm số Q326C104887 (MTTN26014710) (MT.2026.05958), ngày 03/9/2026

1. Các kết quả thử nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu được đo đạc, thử nghiệm
2. Phiếu kết quả thử nghiệm này không được sao trích một phần nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai bằng văn bản
3. Hết thời gian lưu mẫu, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng